

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлётная, 2-и, т. 54-06-28, mchs@ab.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение НД и ПР по Октябрьскому району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по АК

(наименование органа государственного надзора)

656023 г. Барнаул, ул. Г.Титова, 5, т. 33-45-24, 33-45-23, 33-45-23@mail.ru

Предписание № 57/1/1

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТ-  
СКИЙ САД №75" КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

во исполнение распоряжения № 57 от «03» февраля 2021 г., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 ч. 00 мин. «15» февраля 2021 г. по 12 ч. 00 мин. «15» февраля 2021 г., с 10 ч. 00 мин. «24» февраля 2021 г. по 11 ч. 00 мин. «24» февраля 2021 г. проведена плановая / выездная проверка в отношении юридического лица-правообладателя МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №75" КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА, по адресу: 656036 АЛТАЙСКИЙ КРАЙ ГОРОД БАРНАУЛ УЛИЦА ЧУДНЕНКО 55

проверку проводил(а):

Колмыков Дмитрий Алексеевич - дознаватель отделения НД и ПР по Октябрьскому району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю;

**совместно с:** Эксперты не привлекались

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Допущено расположение огнетушителей не по нормам (Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра либо приспособления, препятствующие их опрокидывание)	п. 400, п. 409 Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ (постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	01.08.2021	
2.	Класс пожарной опасности декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации не соответствует нормативным значениям	ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2021	

3.	Не все помещения и зоны защищены автоматическими установками автоматической пожарной сигнализации (помещение раздувалок персонала)	Приложение А п. А4 СП 5.13130.2009 ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2021	
4.	Расстояние между дымовыми извещателями больше нормативного значения	таблица 13.3, п. 14.1 СП 5.13130.2009 ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2021	
5.	Не обеспечивается проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами	п. 15 Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ (постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	01.08.2021	
6.	Допущено использование подвального этажа для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, а также размещение постоянных рабочих мест.	п. 16 Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ (постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	01.08.2021	
7.	На путях эвакуации объекта защиты (коридоры и лестничные клетки) не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330	п. 4.3.12 СП 1.13130.2020; п. 37 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.08.2021	
8.	Руководитель организации не обеспечил проведение повторной обработки конструкций или ежегодное проведение испытаний, в случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ	п. 13 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.08.2021	
9.	Помещение, в котором размещены контрольные приборы не защищено от несанкционированного доступа.	13.14.5 СП 5.13130.2009 ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2021	



10.	Отделка стен и потолков залов в помещениях для проведения музыкальных и физкультурных занятий выполнена из материала класса более КМ0 и (или) КМ1.	ч. 8 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2021	
11.	Количество звуковых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивает уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами настоящего свода правил.	4.8 СП 3.13130.2009 ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2021	
12.	Не обеспечивается категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны.	П 12 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.08.2021	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на собственников или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Подписи лиц проводивших проверку:**

(подпись)  
«24» февраля 2021 г.  
М.Д.П.\*

**Колмыков Д.А. – старший инспектор отделения НД и ПР по Октябрьскому району ТО НД и ПР №1 УНД И ПР ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю**

**Предписание для исполнения получил:**

*Ирина Игоревна Морозова, зав. бухгалтерией*

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«24» февраля 2021 г.

*Э.Б.З.*  
(подпись)

Телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю (8(3852)658219)