

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ

"31" августа 2023 г.

Учётный № ПМ 22230061000207470324



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

656006 г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail: mchs@22.mchs.gov.ru телефон 8 (3852)20-23-19

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому району ТО
НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

г. Барнаул, ул. Германа Титова, 5, E-mail: o1tond@22.mchs.gov.ru, телефон 33-45-23

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 2308/004-22/39/ПВПР

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 75» компенсирующего вида

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось мероприятие)

В соответствии с планом мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности в рамках реализации программы профилактики МЧС России, утвержденной заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору генерал-полковником Супруновским А.М., дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю лейтенантом внутренней службы Шелеговым Дмитрием Евгеньевичем проведено мероприятие по профилактике правонарушений в форме профилактического визита по согласованию с контролируемым лицом в целях оценки соблюдения обязательных требований объекта надзора расположенного по адресу: 656010, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Чудненко, 55 в период: с 09 ч 00 мин «07» сентября 2023 г. по 11 ч 00 мин «07» сентября 2023 г.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующий МБДОУ «Детский сад № 75» компенсирующего вида Зубова Ольга Юрьевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На объекте защиты не хранится техническая документация на	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление	01.07.2024	

	системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем	Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)		
2.	Руководитель организации не обеспечил проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей	п. 9 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	01.07.2024	
3.	Руководитель организации обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами. (подвал левое крыло здания, группа в левом крыле здания и электрощитовая)	п. 15 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	01.07.2024	
4.	На объекте защиты отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты с внесенной информацией о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	01.07.2024	
5.	На объекте защиты допущено использование подвального этажа, для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов	п. 16(б) Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	01.07.2024	
6.	Не обеспечена работоспособность электропроводок СПЗ в условиях пожара (тип исполнения кабельной линии не соответствует ГОСТ 31565-2012 таблица 2)	п. 6.4 СП 6.13130.2021; ч. 2 ст. 82, ч.4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2024	
7.	Ограждения на кровле не	п. 7.16 СП 4.13130.2013; ч. 4 ст. 4,	01.07.2024	

	соответствуют требованиям ГОСТ Р 53254-2009	ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
8.	Пространство за подвесным потолком не защищено автоматической пожарной сигнализацией	п. 4.4 СП 486.1311500.2020; ч. 4 ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2024	
9.	В лестничных клетках не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. Допускается размещение радиаторов отопления на высоте менее 2,2 м при сохранении нормативной ширины пути эвакуации и их ограждения для предотвращения травмирования людей.	п. 4.4.9 СП 1.13130.2020; ч. 4 ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2024	
10.	План эвакуации не соответствует требованиям (на каждом этаже должен иметься фотолюминесцентный план эвакуации, для того чтобы помочь людям в ориентации и выборе направления эвакуации) ГОСТ 34428-2018	9.1.2.12 34428-2018 Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия; ч. 4 ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2024	
11.	Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание	п. 409 Правил противопожарного режима в РФ (постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	01.07.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Срок уведомления лицом, которому выдано предписание, должностного лица, выдавшее предписание, об исполнении пунктов предписания: 01 июля 2024 года.

К уведомлению прилагаются копии документов, подтверждающих устранение нарушений.

указывается рабочий день, наступивший не ранее срока устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности, указанного в предписании

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 75» компенсирующего вида

Зубова Ольга Юрьевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Дознаватель ОНД и ПР по Октябрьскому району

ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

лейтенант внутренней службы Шелегов Д.Е.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)





МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ

Отделение НД и ПР по Октябрьскому району

г. Барнаула Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 1

ул. Г. Титова, 5, г. Барнаул, 656023.

телефон 33-45-24, факс 33-45-23

E-mail: o1fond@22.mchs.gov.ru

16.07.2024г. № 4-6-3-28-175

Заведующему
МБДОУ «Детский сад №75»
Зубовой Ольге Юрьевне

ул. Чудненко, 55

г. Барнаул, Алтайский край

Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Октябрьскому району ТО НД и ПР №1 УНД И ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю рассмотрено Ваше обращение от 01.07.2024 № 10 об отсрочке срока исполнения предписания от 07.09.2023г. № 2308/004-22/39/ПВПР по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, выданного МБДОУ «Детский сад № 75».

По итогам рассмотрения, в соответствии со статьей 93 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» отделением принято решение о продлении срока исполнения предписания от 07.09.2023г. № 2308/004-22/39/ПВПР по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, выданного, МБДОУ «Детский сад № 75», до 01.07.2025.

Начальник отделения надзорной деятельности
и профилактической работы по Октябрьскому району
ТО НД И ПР №1 УНД И ПР
ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Д.В. Нейман

Шелегов Дмитрий Евгеньевич
33-45-23